

Rouen, le 2 février 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DU HAVRE
1517 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
CS 40051
76600 LE HAVRE CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

LHSM-ROLLEVILLE LITTORAL

Prélèvement 00305139
Unité de gestion LHSM-ROLLEVILLE LITTORAL (UGE 0312)
Installation LITTORAL OUEST (UDI 002258)
Point de surveillance Point communal (P 0000002264)
Commune OCTEVILLE-SUR-MER
Localisation exacte MAIRIE

Prélevé le : jeudi 22 janvier 2026 à 12h05
par : HUGUES PETIT
Type visite : AA
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE		
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE		
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,26 NFU		2,00
Température de l'eau	10 °C		25,00
Conductivité à 25°C	600 µS/cm		200,00
pH	7,4 unité pH		6,50
Chlore libre	0,36 mg(Cl ₂)/L		1 100,00
Chlore total	0,39 mg(Cl ₂)/L		9,00

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00305199

Référence laboratoire : E.2026.1198-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)			0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0	
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfite-rédu./100ml	<1 n/(100mL)			0

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique complet	21,2 °f			
Titre hydrotimétrique	26,3 °f			

MINERALISATION

Sulfates	11,2 mg/L			250,00
Chlorures	31,4 mg/L			250,00

FER ET MANGANESE

Fer total	<20 µg/L			200,00
-----------	----------	--	--	--------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,020 mg/L			0,10
Nitrites (en NO ₂)	<0,010 mg/L		0,50	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,75 mg/L		1,00	
Nitrates (en NO ₃)	37,7 mg/L		50,00	

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	<0,25 mg(C)/L			2,00
-------------------------	---------------	--	--	------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00305139)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD