

Rouen, le 3 avril 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DU HAVRE
1517 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
CS 40051
76600 LE HAVRE CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

LHSM-LE HAVRE

Prélèvement 00306274
Unité de gestion LHSM-LE HAVRE (UGE 0165)
Installation LE HAVRE VILLE HAUTE (UDI 000357)
Point de surveillance Point communal 2 (P 0000001736)
Commune HAVRE (LE)
Localisation exacte ROBINET CUISINE VOLUBILIS LE HAVRE

Prélevé le : jeudi 26 mars 2026 à 10h40
par : AURÉLIE FOLLAIN
Type visite : AA
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,1 NFU				2,00
Température de l'eau	11 °C				25,00
Conductivité à 25°C	628 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,38 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,41 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00306334

Référence laboratoire : E.2026.5515-2

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	3 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0		
Bact. et spores sulfite-rédu./100ml	<1 n/(100mL				0

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique complet	20,4 °f				
Titre hydrotimétrique	24,6 °f				

MINERALISATION

Sulfates	12,1 mg/L				250,00
Chlorures	31,0 mg/L				250,00

FER ET MANGANESE

Fer total	<20 µg/L				200,00
-----------	----------	--	--	--	--------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,020 mg/L				0,10
Nitrites (en NO ₂)	0,013 mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,75 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO ₃)	37,2 mg/L		50,00		

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	<0,25 mg(C)/L				2,00
-------------------------	---------------	--	--	--	------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00306274)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD