

Rouen, le 29 avril 2021

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
LHSM
Hôtel de l'Agglomération
19 rue Georges Braque
76085 LE HAVRE CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
LHSM-GONFREVILLE HARFLEUR

Prélèvement	00267902	Prélevé le : vendredi 23 avril 2021 à 10h00
Unité de gestion	LHSM-GONFREVILLE HARFLEUR (UGE 0103)	par : ELSA LECOURT
Installation	GONFREVILLE HARFLEUR (UDI 000348)	Type visite : D1
Point de surveillance	Point communal (P 0000000558)	Type d'eau : T
Commune	GONFREVILLE-L'ORCHER	Motif : contrôle sanitaire
Localisation exacte	MNE CORRADO 5 RUE ALLEE OLYMPE DE GOUGES ROBINET CU	

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,20 NFU				2,00
Température de l'eau	18,4 °C				25,00
Conductivité à 25°C	618,0 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,41 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,42 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00267965

Référence laboratoire : E.2021.8263-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrites (en NO ₂)	<0,01 mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,76 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO ₃)	37,8 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00267902)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD