

Rouen, le 31 août 2021

MONSIEUR LE PRÉSIDENT

LHSM

Hôtel de l'Agglomération

19 rue Georges Braque

76085 LE HAVRE CEDEX

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### LHSM-EX MONTIVILLIERS

**Prélèvement** 00270963  
**Unité de gestion** LHSM-EX MONTIVILLIERS (UGE 0312)  
**Installation** ROLLEVILLE (UDI 000481)  
**Point de surveillance** Point communal (S 0000002666)  
**Commune** EPOUVILLE  
**Localisation exacte** ROBINET CIMETIÈRE

**Prélevé le :** lundi 23 août 2021 à 13h00

**par :** AURÉLIE FOLLAIN

**Type visite :** D1

**Type d'eau :** T

**Motif :** contrôle sanitaire

#### Mesures de terrain

#### Résultats

#### Limites de qualité

#### Références de qualité

##### inférieure

##### supérieure

##### inférieure

##### supérieure

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 SANS OE		
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE		
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE		
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE		
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.1 NFU		2.00
Température de l'eau	16.4 °C		25.00
Conductivité à 25°C	628.0 uS/cm		200.00
pH	7.5 unité pH		6.50
Chlore libre	0.92 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		9.00
Chlore total	0.98 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

#### Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00271026

Référence laboratoire : E.2021.18227-1

#### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<b>38 n/(100ml)</b>		0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	0	
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0	
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)		0

#### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure	supérieure
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,02 mg/L		0,10
Nitrites (en NO <sub>2</sub> )	<0,01 mg/L	0,50	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,88 mg/L	1,00	
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	44,0 mg/L	50,00	

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00270963)

Qualité bactériologique non conforme aux exigences de qualité en vigueur sur le prélèvement réalisé, une deuxième analyse de contrôle a été effectuée. Le taux de chlore est trop élevé.

P/Le directeur général

Signé

L'ingénieur d'études sanitaires

Anne GERARD