Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

**MONSIEUR LE PRESIDENT**
**LHSM**
**Hôtel de l'Agglomération**
**19 rue Georges Braque**
**76085 LE HAVRE CEDEX**

**Rouen, le 10 novembre 2022**

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

## LHSM-LE HAVRE

**Prélèvement** **00280996**
**Unité de gestion** LHSM-LE HAVRE (UGE 0165)
**Installation** LE HAVRE CAUCRIAUVILLE (UDI 001796)
**Point de surveillance** Point communal 6 (P 0000002826)
**Commune** HAVRE (LE)
**Localisation exacte** CMS CAUCRIAUVILLE ROBINET TOILETTES PRIVES

**Prélevé le :** **lundi 31 octobre 2022 à 10h40**
**par :** LOLITA ANQUETIL
**Type visite :** D1
**Type d'eau :** T
**Motif :** contrôle sanitaire

## Mesures de terrain

| | Résultats | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OE | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OE | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OE | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OE | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 NFU | | | | 2,00 |
| Température de l'eau | 19,1 °C | | | | 25,00 |
| Conductivité à 25°C | 575,0 µS/cm | | | 200,00 | 1 100,00 |
| pH | 7,4 unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| Chlore libre | 0,28 mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,28 mg(Cl2)/L | | | | |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1 Code SISE de l'analyse : 00281058 Référence laboratoire : E.2022.21951-3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 24 n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL | | | | 0 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL | | 0 | | |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL | | 0 | | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL | | | | 0 |
| **FER ET MANGANESE** | | | | | |
| Fer total | <20,000 µg/L | | | | 200,00 |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,02 mg/L | | | | 0,10 |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | | 0,50 | | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,68 mg/L | | 1,00 | | |
| Nitrates (en NO3) | 33,8 mg/L | | 50,00 | | |
| **OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.** | | | | | |
| Aluminium total µg/l | <20,000 µg/L | | | | 200,00 |

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00280996)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**P/Le directeur général**
Signé
**L'ingénieur d'études sanitaires**
**Anne GERARD**