Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Agence Régionale de Santé Normandie

Rouen, le 10 janvier 2023

MONSIEUR LE PRESIDENT
LHSM
Hôtel de l'Agglomération
19 rue Georges Braque
76085 LE HAVRE CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

LHSM-CRIQUETOT-L'ESNEVAL

Prélèvement 00282366
Unité de gestion LHSM-CRIQUETOT-L'ESNEVAL (UGE 0148)
Installation CRIQUETOT-L'ESNEVAL (UDI 000432)
Point de surveillance PC (S 0000002275)
Commune ANGERVILLE-L'ORCHER
Localisation exacte MAIRIE ANGERVILLE L ORCHER ROBINET TOILETTES

Prélevé le : mercredi 04 janvier 2023 à 11h30
par : LOLITA ANQUETIL
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0	SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
Température de l'eau	10,8	°C				25,00
Conductivité à 25°C	702,0	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,5	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,37	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,38	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1 Code SISE de l'analyse : 00282428 Référence laboratoire : E.2023.218-4

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL				0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,02	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,66	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	33,0	mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00282366)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD