

Rouen, le 4 avril 2022

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
LHSM
Hôtel de l'Agglomération
19 rue Georges Braque
76085 LE HAVRE CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

LHSM-CRIQUETOT-L'ESNEVAL

Prélèvement 00275656
Unité de gestion LHSM-CRIQUETOT-L'ESNEVAL (UGE 0148)
Installation CRIQUETOT-L'ESNEVAL (UDI 000432)
Point de surveillance Point communal (S 0000002267)
Commune HEUQUEVILLE
Localisation exacte ROBINET SANITAIRE MAIRIE

Prélevé le : mardi 22 mars 2022 à 09h30
par : AURÉLIE FOLLAIN
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	<0.1 NFU				2.00
Température de l'eau	10.0 °C				25.00
Conductivité à 25°C	579.0 uS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.3 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.37 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.40 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00275719

Référence laboratoire : E.2022.5314-2

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	19 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	130 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL				0

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,72 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	36,0 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00275656)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD