

Rouen, le 12 octobre 2022

MONSIEUR LE PRÉSIDENT  
LHSM  
Hôtel de l'Agglomération  
19 rue Georges Braque  
76085 LE HAVRE CEDEX

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**  
**LHSM-EX MONTIVILLIERS**

<b>Prélèvement</b> 00280442		<b>Prélevé le :</b> jeudi 06 octobre 2022 à 12h25
<b>Unité de gestion</b> LHSM-EX MONTIVILLIERS (UGE 0312)		<b>par :</b> ELSA LECOURT
<b>Installation</b> ST MARTIN DU BEC EX MONTIVILLIERS (UDI 002258)		<b>Type visite :</b> D1
<b>Point de surveillance</b> Point communal (S 0000002266)		<b>Type d'eau :</b> T
<b>Commune</b> CAUVILLE-SUR-MER		<b>Motif :</b> contrôle sanitaire
<b>Localisation exacte</b> MAIRIE ROBINET CUISINE		

**Mesures de terrain**

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

*inférieure*

*supérieure*

*inférieure*

*supérieure*

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.1 NFU				2.00
Température de l'eau	18,6 °C				25.00
Conductivité à 25°C	598,0 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,24 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,25 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyse laboratoire**

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00280504

Référence laboratoire : E.2022.20144-1

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	6 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	0	
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0	
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)		0

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,02 mg/L		0,10
Nitrites (en NO <sub>2</sub> )	<0,01 mg/L	0,50	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,72 mg/L	1,00	
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	36,0 mg/L	50,00	

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00280442)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général  
Signé  
L'ingénieur d'études sanitaires  
Anne GERARD