Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Rouen, le 11 janvier 2022

MONSIEUR LE PRESIDENT
LHSM
Hôtel de l'Agglomération
19 rue Georges Braque
76085 LE HAVRE CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

LHSM-STE-ADRESSE

Prélèvement 00274142
Unité de gestion LHSM-STE-ADRESSE (UGE 0086)
Installation STE ADRESSE (UDI 000390)
Point de surveillance Point communal (P 0000001084)
Commune SAINTE-ADRESSE
Localisation exacte MAIRIE ROBINET SANITAIRE

Prélevé le : lundi 03 janvier 2022 à 10h40
par : ELSA LECOURT
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0	SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
Température de l'eau	11,8	°C				25,00
Conductivité à 25°C	597,0	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,5	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,24	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,25	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1 Code SISE de l'analyse : 00274205 Référence laboratoire : E.2022.44-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	10	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL				0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,02	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,71	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	35,3	mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00274142)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD