Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie **Direction de la santé publique**
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Agence Régionale de Santé Normandie

Rouen, le 31 mars 2021

MONSIEUR LE PRESIDENT
LHSM
Hôtel de l'Agglomération
19 rue Georges Braque
76085 LE HAVRE CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

LHSM-EX MONTIVILLIERS

Prélèvement	**00267307**
Unité de gestion	LHSM-EX MONTIVILLIERS (UGE 0312)
Installation	ST MARTIN DU BEC EX MONTIVILLIERS (UDI 002258)
Point de surveillance	Point communal (P 0000002264)
Commune	OCTEVILLE-SUR-MER
Localisation exacte	MARIE OCTEVILLE ROBINET LOCAL MENAGE

Prélevé le :	**jeudi 25 mars 2021 à 09h50**
par :	LOLITA ANQUETIL
Type visite :	D1
Type d'eau :	T
Motif :	contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		*Limites de qualité*		*Références de qualité*	
			inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
Aspect (qualitatif)	0	SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	0,15	NFU				2,00
Température de l'eau	10,3	°C				25,00
Conductivité à 25°C	572,0	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,4	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,30	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,30	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1 Code SISE de l'analyse : 00267370 Référence laboratoire : E.2021.6100-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,02	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,70	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	34,9	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00267307)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD