

Rouen, le 27 mai 2021

MONSIEUR LE PRÉSIDENT

LHSM

Hôtel de l'Agglomération

19 rue Georges Braque

76085 LE HAVRE CEDEX

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### LHSM-EX MONTIVILLIERS

**Prélèvement** 00268187  
**Unité de gestion** LHSM-EX MONTIVILLIERS (UGE 0312)  
**Installation** ROLLEVILLE (UDI 000481)  
**Point de surveillance** Point communal (S 0000002666)  
**Commune** EPOUVILLE  
**Localisation exacte** MAIRIE EPOUVILLE ROBINET CUISINE

**Prélevé le :** lundi 10 mai 2021 à 12h20

**par :** LOLITA ANQUETIL

**Type visite :** D1

**Type d'eau :** T

**Motif :** contrôle sanitaire

#### Mesures de terrain

#### Résultats

#### Limites de qualité

#### Références de qualité

##### inférieure

##### supérieure

##### inférieure

##### supérieure

	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.1 NFU				2.00
Température de l'eau	14.1 °C				25.00
Conductivité à 25°C	616.0 uS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.3 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.26 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0.28 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

#### Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00268250

Référence laboratoire : E.2021.9364-1

#### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0

#### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,02 mg/L				0,10
Nitrites (en NO <sub>2</sub> )	<0,01 mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,90 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	45,1 mg/L		50,00		

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00268187)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général

Signé

L'ingénieur d'études sanitaires

Anne GERARD