Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Rouen, le 1 février 2023

MONSIEUR LE PRESIDENT
LHSM
Hôtel de l'Agglomération
19 rue Georges Braque
76085 LE HAVRE CEDEX

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

## LHSM-EX MONTIVILLIERS

**Prélèvement** 00282722
**Unité de gestion** LHSM-EX MONTIVILLIERS (UGE 0312)
**Installation** ROLLEVILLE (UDI 000481)
**Point de surveillance** Point communal (S 0000002666)
**Commune** EPOUVILLE
**Localisation exacte** ROBINET SANITAIRE MAIRIE

**Prélevé le :** lundi 23 janvier 2023 à 11h35
**par :** AURÉLIE FOLLAIN
**Type visite :** D1
**Type d'eau :** T
**Motif :** contrôle sanitaire

## Mesures de terrain

| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Aspect (qualitatif) | 0 | SANS OE | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | SANS OE | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 | SANS OE | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 | SANS OE | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | NFU | | | | 2,00 |
| Température de l'eau | 9,6 | °C | | | | 25,00 |
| Conductivité à 25°C | 628,0 | µS/cm | | | 200,00 | 1 100,00 |
| pH | 7,5 | unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| Chlore libre | 0,36 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,38 | mg(Cl2)/L | | | | |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1 Code SISE de l'analyse : 00282785 Référence laboratoire : E.2023.1307-1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 26 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 130 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL | | | | 0 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL | | 0 | | |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL | | 0 | | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | n/(100mL | | | | 0 |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,02 | mg/L | | | | 0,10 |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | mg/L | | 0,50 | | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,86 | mg/L | | 1,00 | | |
| Nitrates (en NO3) | 42,9 | mg/L | | 50,00 | | |

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00282722)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**P/Le directeur général**
Signé
**L'ingénieur d'études sanitaires**
**Anne GERARD**