

Rouen, le 25 septembre 2019

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
LHSM
Hôtel de l'Agglomération
19 rue Georges Braque
76085 LE HAVRE CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
LHSM-ST-ROMAIN-DE-COLBOSC

Prélèvement	00253924	Prélevé le : mercredi 18 septembre 2019 à 11h20
Unité de gestion	LHSM-ST-ROMAIN-DE-COLBOSC (UGE 0106)	par : LOLITA ANQUETIL
Installation	ST ROMAIN DE COLBOSC (UDI 000514)	Type visite : D1
Point de surveillance	Point communal (S 0000000555)	Type d'eau : T
Commune	GOMMERVILLE	Motif : contrôle sanitaire
Localisation exacte	SALLE DES FETES DE GOMMERVILLE ROBINET CUISINE	

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)	0 SANS OE			
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE			
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE			
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.10 NFU			2.00
Température de l'eau	18.5 °C			25.00
Conductivité à 25°C	599 µS/cm		200.00	1 100.00
pH	7.6 unité pH		6.50	9.00
Chlore libre	0.39 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0.39 mg(Cl ₂)/L			

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00253987

Référence laboratoire : E.2019.22277-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	5 n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)			0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)			0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0	

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,02 mg/L			0,10
Nitrates (en NO ₃)	38,2 mg/L		50,00	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00253924)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/La directrice générale
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD