

Rouen, le 3 avril 2024

MONSIEUR
LHSM
Hôtel de Ville
1517 Pl. de l'Hôtel de ville
76600 LE HAVRE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
LHSM-MONTIVILLIERS

Prélèvement 00292042
Unité de gestion LHSM-MONTIVILLIERS (UGE 0105)
Installation MONTIVILLIERS (UDI 000373)
Point de surveillance POINT COMMUNAL 2 (P 0000000857)
Commune MONTIVILLIERS
Localisation exacte SERVICE TECHNIQUE ROBINET SANITAIRE

Prélevé le : lundi 25 mars 2024 à 11h30
par : ELSA LECOURT
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.1 NFU				2.00
Température de l'eau	11.9 °C				25.00
Conductivité à 25°C	580 µS/cm			200.00	1 100.00
pH	7,5 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.52 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.53 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00292104

Référence laboratoire : E.2024.5535-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	7 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	6 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL				0

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,020 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,88 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	43,8 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00292042)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD