Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Agence Régionale de Santé Normandie

Rouen, le 4 novembre 2020

MONSIEUR LE PRESIDENT
LHSM
Hôtel de l'Agglomération
19 rue Georges Braque
76085 LE HAVRE CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

LHSM-EX MONTIVILLIERS

Prélèvement **00264379**
Unité de gestion LHSM-EX MONTIVILLIERS (UGE 0312)
Installation ROLLEVILLE (UDI 000481)
Point de surveillance Point communal (P 0000000022)
Commune ROLLEVILLE
Localisation exacte MAIRIE ROBINET TOILETTE

Prélevé le : **lundi 26 octobre 2020 à 09h00**
par : ELSA LECOURT
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0	SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	0,12	NFU				2,00
Température de l'eau	17,8	°C				25,00
Conductivité à 25°C	535	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,4	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,26	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,27	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1 Code SISE de l'analyse : 00264442 Référence laboratoire : E.2020.24924-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	>300	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	0,03	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	43,9	mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00264379)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés sur le prélèvement réalisé.
Cependant, une flore élevée en bactéries aérobies est mise en évidence.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD