

Rouen, le 25 février 2021

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
LHSM
Hôtel de l'Agglomération
19 rue Georges Braque
76085 LE HAVRE CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

LHSM-EX MONTIVILLIERS

Prélèvement 00266512
Unité de gestion LHSM-EX MONTIVILLIERS (UGE 0312)
Installation ST MARTIN DU BEC EX MONTIVILLIERS (UDI 002258)
Point de surveillance Point communal (S 0000002268)
Commune MANNEVILLE
Localisation exacte MAIRIE ROBINET TOILETTE FEMME

Prélevé le : jeudi 11 février 2021 à 08h40
par : ELSA LECOURT
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	0.59 NFU				2.00
Température de l'eau	13.4 °C				25.00
Conductivité à 25°C	669.0 uS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.7 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.15 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.16 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00266575

Référence laboratoire : E.2021.3075-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	12 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	58 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL		0		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,67 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	33,5 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00266512)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Dominique BUNEL